

OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Bohuslavice, že v termínu

duben – červen 2018

bude v této oblasti prováděna

**stavba, která řeší rozšíření distribuční soustavy pro
připojení nového odběrného místa, dle projektu
vypracovaného projektantem Karlem Párou**

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,

Na Střelně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,

tel.: 373303184, fax: 377542385.

IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812

Společnost je zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. C a vl. 4355

Oznámení je v souladu se zákonem č. 458/2000Sb., novelizován z.č. 670/2004.

Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle téhož zákona.

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střelně 1929/8, Bolevec

323 00 Plzeň

T +420 373 303 111

F +420 377 524 137

www.gaenergo.cz

Hl. sídlo: Plzeň

Obchodní rejstřík:

IČ 49196812, odd. C,

vl. 4355, Krajský soud v

Plzni

Jednatelé:

Zdeněk Židek


Václav Hubač

Ing. Aleš Uldrych



* SÍŤ V CHRÁNIČCE SÍŤ V BETONOVÉM ŽLABU

KABELOVÉ ROZVODY DS NN



POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NN

: 3 PEN AC, 50HZ, 400/230V/ TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM V DS NN

: POLOHOU, PŘEPÁŽKAMI N. KRYTY, IZOLACÍ

- ZÁKLADNÍ OCHRANA - ŽIVÝCH ČÁSTÍ

- DLE PNE 33 0000-1/6, ČL. 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4

- OCHRANA PŘI PORUŠE - NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

: IZOLACÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

- DLE PNE 33 0000-1/6, ČL. 3.3.2.1, 3.3.2.5

: STANOVUJE PNE 33 0000-2/4, TAB. Č.6 A Č.7

VNĚJŠÍ VLVIVY

PROSTOR

- Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VLVIVŮ

: VI - PROSTOR PŘÍMO VYSTAVENÝ PŮSOBENÍM KOVNÍHO KLIMATU

- Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM

: NEBEZPEČNÝ

OCHRANNÁ PÁSMA EL. ZAŘÍZENÍ - DLE ZÁK. 458/ 2000 SB.

- KABELU 1kV

: 1m PO OBOU STRANÁCH KABELU

- SDL. VEDENÍ PROVOZOVATELE DS

: 1m PO OBOU STRANÁCH KABELU

- PŘI KAPAZITNÍM VYHODNOCOVÁNÍ DS JE NEBOHOTOVNO VYKAZOVAT VÝSLEDKY VYHODNOCOVÁNÍ

LEGENDA ROZVODŮ	STÁVAJÍCÍ	NAVRHOVANÉ
NN		
VENKOVNÍ VEDENÍ NN		
VENKOVNÍ VEDENÍ NN		
ZEMNÍ KABEL NN		
HDV		
BETONOVÝ STOŽÁR NN JEDNODUCHÝ		
ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ		
PŘIPOJKOVÁ SKŘÍŇ		
STŘEŠNÍK		
UZEMNĚNÍ		

LEGENDA SPRÁVCŮ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

	CETIN - VZDUŠNÉ VEDENÍ
	CETIN - KABELOVÉ VEDENÍ
	PLYN - STL
	VODOVOD

LEGENDA CHRÁNIČEK:

	CHRÁNIČKA HDPE Ø110 - PŘECHOD POD KOMUNIKACÍ
	CHRÁNIČKA HDPE Ø110 - KRÍŽENÍ S IS

UPOZORNĚNÍ:

- STAVBA BYLA GEODETICKY ZAMĚŘENA V OBDOBÍ 1/2017
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ A BYLY ZÍSKÁNY OD MAJITELŮ (SPRÁVCŮ) SÍTÍ Z PRACOVISTĚ GIS OBDOBÍ 3/2017
- KABELOVÉ SÍTĚ VN A NN BYLY ZÍSKÁNY V DIGITÁLNÍ FORMĚ OD MAJITELŮ SÍTÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 12/2016
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SÍTĚ MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTÝČENY, DLE POŽADAVKŮ MAJITELŮ (SPRÁVCŮ) SÍTÍ A VIDITELNĚ VYZNAČENY
- SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRVKU VN, NN JSOU KŮLI PŘEHLEDNOSTI ZVĚTŠENY, NEODPOVÍDAJÍ MĚŘÍTKU

ZODPOV. PROJEKTANT:	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	 projekčně inženýrská společnost Hrozňatova 3939/25a, 615 00 Brno, DIČ CZ 277 52 810 tel.: 548 210 493, elingcz@elingcz.cz, www.elingcz.cz
ING. ZDENĚK VITULA	ING. ZDENĚK VITULA	KAREL PÁRA	KAREL PÁRA	
MÍSTO STAVBY: BOHUSLAVICE		KRAJ: JIHMORAVSKÝ		
INVESTOR, STAVEBNÍK: E.ON DISTRIBUCE A.S., F.A. GERSTNERA 2151/6				
STAVBA:				
BOHUSLAVICE - ROZŠ. DS NN, MIKMEK				
OBJEKT:				
SO 01 KABELOVÉ ROZVODY DS NN				
OBSAH VÝKRESU:				
SITUACE - NOVÝ STAV				

ČÍSLO STAVBY:	1030034585
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO ELING:	326-2016
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	-
DATUM:	2/2017
FORMÁT:	A3
STUPEŇ PD:	DÚS + DSP
MĚŘÍTKO:	1:500
ČÍSLO VÝKRESU:	F2.3